

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №4 « Василек» Туринского городского округа
623900, Свердловская область, Туринский район, город Туринск, улица 8 – го Марта, № 65
тел. (34349) 2- 13 – 84
E-mail: detsad4tur@mail . ru
15.03.2021 г. Исх. 34

**Исполнительное производство
в МАДОУ Д/С №4 .**

1.Иск Роспотребнадзора по Свердловской области в г.Ирбит, Ирбитском, Слободо – Туринском, Тавдинско Таборинском и Туринском районах Согласно Предписания от 13.12.2019 г. № 18//2019-59 на срок до 01.09.2021 года

Решение Туринского районного суда Свердловской области №2-99/2020 от 12 марта 2020 года. Срок выполнения до **01.09.2021 года**

1.Перечень выполненных мероприятий в МАДОУ Д/С №4 по состоянию на 01.01.2021 г. согласно решения суда Туринского районного суда Свердловской области №2-99/2020 от 12 марта 2020 года

№	содержание мероприятия предписания	выполнение мероприятий
1.	П.3 Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установить теневой навес площадью из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка	Установлен теневой навес в количестве 1 штука площадью 24 кв.метра для защиты детей от солнца и осадков на территории групповой площадки средней группы
2	П.7 В туалетной для детей раннего возраста установить недостающее санитарно-техническое оборудование. Должны быть установлены 3 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, 1 умывальная раковина для персонала.	Установлены дополнительно 2 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды: -1 умывальная раковина для детей; - 1 умывальная раковина для персонала.
3	П.8 В туалетных для младшей дошкольной и средней групп установить недостающее санитарно-техническое оборудование. Должны быть установлены 4 умывальные	Установлены дополнительно : - 2 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды в младшей группе: -1 умывальная раковина в средней

	раковины для детей, 1 умывальная раковина для персонала, 4 детских унитаза	группе.
4	П.9. В туалетной старшей и подготовительной групп установить умывальные раковины из расчета раковина на 5 детей,, 1 умывальную раковину для взрослых, детские унитазы из расчета 1 унитаз на 5 детей.	Установлены дополнительно : - 2 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды в подготовительной группе
5.	П. 11 На пищеблоке столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими.	Приобретены столы цельнометаллические в количестве 7 штук , в т.ч.: 1.кура сырая; 2.мясо сырое; 3. рыба сырая; 4. вареное мясо; 5.вареная рыба; 6.овощи вареные; 7.овощи сырые.
6	П.13 Для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) оборудовать в туалетных помещениях отдельные водопроводные краны	В туалетных помещениях 6 групп установлены отдельные водопроводные краны для набора воды для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.)

2 Невыполненные мероприятия.

Выделено в 2021 году 2 430 471 рублей

№	содержание мероприятия предписания	выполнение мероприятий
1	П.1. Установить систему химической очистки воды, для приведения качества питьевой воды по химическому составу (показателям железа, аммиак) в соответствии с требованиями санитарных правил, представить протокол лабораторных испытаний после проведенных мероприятий	Не выполнено по причине отсутствия финансирования. По решению Туринского районного суда Свердловской области №2-99/2020 от 12 марта 2020 года. срок выполнения до 01.09.2021 года
2	П.2. На территории МАДОУ Д/С №4 обеспечить наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время пребывания детей на территории должен быть не	Не выполнено по причине отсутствия финансирования. По решению Туринского районного суда Свердловской области №2-99/2020 от

	менее 10 лк. На уровне земли в темное время суток.	12 марта 2020 года. срок выполнения до 01.09.2021 года
3.	П.3 Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установить теневой навес площадью из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка	Не установлены 4 теневые навеса по причине отсутствия финансирования. По решению Туринского районного суда Свердловской области №2-99/2020 от 12 марта 2020 года. срок выполнения до 01.09.2021 года
4.	В МАДОУ обеспечить условия для просушивания верхней одежды и обуви.	Не выполнено по причине отсутствия финансирования. По решению Туринского районного суда Свердловской области №2-99/2020 от 12 марта 2020 года. срок выполнения до 01.09.2021 года
5.	Провести замену не цельных стеклопалотен на цельные. Провести замену ветхих оконных конструкций с нецельными стеклопакетами.	Не выполнено по причине отсутствия финансирования. По решению Туринского районного суда Свердловской области №2-99/2020 от 12 марта 2020 года. срок выполнения до 01.09.2021 года
6	Устранить дефекты отделки стен постирочной, гладильной в виде отсутствия плитки. Стены помещений постирочной, гладильной должны быть облицованы глазурованной плиткой или другими влагостойкими материалами, безвредными для здоровья человека на высоту не менее 1,5 м для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств	Не выполнено по причине отсутствия финансирования. По решению Туринского районного суда Свердловской области №2-99/2020 от 12 марта 2020 года. срок выполнения до 01.09.2021 года
7	П.8 В туалетных для младшей дошкольной и средней групп установить недостающее санитарно-техническое оборудование. Должны быть установлены 4 умывальные раковины для детей, 1 умывальная раковина для персонала, 4 детских унитаза	Не установлены дополнительно: - 2 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды в средней группе по причине отсутствия финансирования. По решению Туринского районного суда Свердловской области №2-99/2020 от 12 марта 2020 года. срок выполнения до 01.09.2021 года

8	<p>П.9. В туалетной старшей и подготовительной групп установить умывальные раковины из расчета раковина на 5 детей, 1 умывальную раковину для взрослых, детские унитазы из расчета 1 унитаз на 5 детей.</p>	<p>Не установлены дополнительно: - 2 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды в старшей группе по причине отсутствия финансирования.</p> <p>По решению Туринского районного суда Свердловской области №2-99/2020 от 12 марта 2020 года. срок выполнения до 01.09.2021 года</p>
9	<p>Ревизию, очистку и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем (осуществлять не реже 1 раза в год)</p>	<p>Не выполнено по причине отсутствия финансирования.</p> <p>По решению Туринского районного суда Свердловской области №2-99/2020 от 12 марта 2020 года. срок выполнения до 01.09.2021 года</p>
10	<p>Моечную кухонной посуды и инвентаря оборудовать локальной вытяжной системой вентиляции; склад оборудовать системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением</p>	<p>Не выполнено по причине отсутствия финансирования.</p> <p>По решению Туринского районного суда Свердловской области №2-99/2020 от 12 марта 2020 года. срок выполнения до 01.09.2021 года</p>
11	<p>Жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем очищать от пыли, проводить очистку шахт вытяжной вентиляции по мере загрязнения</p>	<p>Не выполнено по причине отсутствия финансирования.</p> <p>По решению Туринского районного суда Свердловской области №2-99/2020 от 12 марта 2020 года. срок выполнения до 01.09.2021 года</p>

Заведующая

О.В.Ильченко