

Зарегистрирована

ОНД и ПР Туринского ГО, Слободо-Туринского МР
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

«18» декабря 2020 г.

Регистрационный № 65726000-70-00005

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении		1.1
(Функциональное назначение)		
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детского сада №4 «Василек» Туринского городского округа		
Собственник объекта защиты	Муниципальное учреждение	
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации		
юридического лица	1026602268901	
Идентификационный номер налогоплательщика	6656003775	
Место нахождения объекта защиты	623900, Свердловская область, Туринский район, г. Туринск, ул. 8 Марта №65	
Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии),		
которому принадлежит объект защиты	623900, Свердловская область, Туринский район, г. Туринск, ул. 8 Марта №65	
тел.: 8 (34349) 2-13-84, факс: нет; электронный адрес: detsad4tur@mail.ru		
Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных		
в эксплуатацию)	реконструкция и капитальный ремонт	
не проводились, класс функциональной пожарной опасности не менялся		
№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	II
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	C0, C1
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	K0
1.4	Высота здания	6,89 м
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	1 этаж – 647,2 кв.м. 2 этаж – 676,1 кв.м.
1.7	Объем здания	8615 м ³

1.8	Количество этажей	2	
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	—	
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<ul style="list-style-type: none"> - радиоканальный объект блока «Мираж»; - система оповещения и управления эвакуацией; - ДИП 30 штук; - ППК «Магистр»; - система речевого оповещения «Рокот»; - эвакуационное освещение, световые указатели «ВЫХОД» в количестве 21 штуки, светящиеся планы эвакуации в количестве 4 штуки; - имеется наружный пожарный водоем в исправном состоянии; - имеются первичные средства - огнетушители переносные марки ОУ -9 шт., ОУ – 3-34В-С-Е -4 шт.; -внутренний пожарный водопровод – 4 штуки (рукава и краны в рабочем состоянии, шкафы есть, давление в системе 2,7 атм.) 	
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты		
	(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Расчет пожарного риска не проводился на основании части 3 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»			
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара		
	Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек		
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется		
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	пункты 4.3-4.13, таблица 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	пункты 5.1, 8.4, 8.6-8.8, 10.1, 10.3-10.5, таблица 1 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	пункты 7.1, 8.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной	пункт 6.7.15, таблицы 6.9 и 6.13 СП 4.13130.2013	Выполняется

	опасности		
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	пункты 4.1.3, 4.2.1-4.2.8, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 8.2.1-8.2.6 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	– пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2013; – пункты 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4-13.14.13, 13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А СП 5.13130.2009; – пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; – пункты 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10 СП 10.13130.2009; – пункты 5.1, 8.4, 8.6-8.8, 10.1, 10.3-10.5, таблица 1 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	пункты 14.2, 14.4 СП 5.13130.2009	Выполняется
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	– пункты 2-4, 6-14, 21-24, 30-40, 42, 43, 48-50, 55, 57-59, 61-66, 70, 71, 74-77, 96-105, 460-462, 465, 471, 475, 476, 478, 480 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; – пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4, приложения А, Г; – пункты 5.2.3, 6.7.10, 6.7.11, 6.7.14, таблица 6.12 СП 2.13130.2012	Выполняется

Настоящая декларация разработана

Ильченко Ольга Владимировна

«16» декабря 2020 г.

М.П.



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью
Заведующий О.В. Ильченко
лист 2

